

## Svarsfil till remiss: Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, dnr: 6664/2017

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

<b>Datum</b>	2018-05-08
<b>Remisslämnare</b>	Lotta Bångens
<b>Organisation</b>	Energieffektiviseringsföretagen, EEF
<b>Kontaktperson</b>	Lotta Bångens
<b>E-postadress</b>	<a href="mailto:Lotta.bangens@eef.se">Lotta.bangens@eef.se</a>
<b>Adress</b>	Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM

### Remissvar

Avstår  
Tillstyrker utan kommentar  
Tillstyrker med kommentar  
Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Föreskrift §	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
Generellt		Diskussion om krav på byggnaders energiprestanda måste gå i linje med uppföljning och tillsyn. Där finns idag brister i tillsyn både avseende nybyggnads- och ändringsregler.	Boverket har utrett tillsyn av nybyggnadsregler. För uppfyllelse av Sveriges miljö- och energimål måste även tillsyn av ändringsreglernas förbättras. Boverket bör utreda detta.
Tabell 9:2b		EEF avstyrker föreslagna primärenergifaktorer då det inte leder till teknikneutralitet. Det blir inte ett mått på <i>byggnadens</i> energiprestanda.	BBR bör kompletteras med till exempel <b>värmeförlusttal</b> för att teknikneutralitet ska råda och för att själva byggnadens prestanda ska beskrivas oberoende av andra faktorer. Ett värmeförlusttal begränsar effektbehovet vilket, förutom att säkerställa energieffektiva byggnader, även bidrar till Sveriges mål om 100% förnybar elproduktion.
9:12		EEF avstyrker att energi från sol, vind, mark, luft eller vatten inte ska inräknas. Det är inte samhällsekonomiskt att dessa åtgärder jämföras med åtgärder som sänker energiprestanda.	Om förslaget kvarstår bör det först visas att alla lönsamma energieffektiviserande åtgärder har genomförts.
9:6, 9:95		EEF hänvisar till remissvar från svensk Ventilation.	



# Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggande och boende


Vid behov, infoga ytterligare rader ovan