

Svarsfil till remiss: Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, dnr: 7097/2017

Svar mailas till remiss@boverket.se

Datum	2018-05-08
Remisslämnare	Lotta Bångens
Organisation	Energieffektiviseringsföretagen, EEF
Kontaktperson	Lotta Bångens
E-postadress	Lotta.bangens@eef.se
Adress	Box 171 54, 104 62 STOCKHOLM

Remissvar

Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Föreskrift §	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
5		Valet av primärenergifaktor kommer att vara avgörande för vilka uppvärmningssystem som väljs till en byggnad och vilket primärenergital som byggnaden erhåller. Det blir alltså inte själva <i>byggnadens</i> energiprestanda som optimeras. Primärenergital blir även svårt för konsumenter/brukare av byggnader att förstå. Att tillgängliggöra information om byggnaders energiprestanda för konsumenter var ett av syftena när energideklarationerna infördes!	BBR bör kompletteras med krav som styr mot bra byggnader, till exempel krav på värmeförlusttal. Komplettera informationen till konsumenter/brukare (utöver primärenergital) för att öka förståelsen för vad som är en bra byggnad energimässigt.

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan